

Białystok 2018-04-13

Maniac Gym
A.B.H Leszczyńscy
ul. Warszawska 79A
15-201 Białystok

Państwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny w Białymstoku
ul. Warszawska 57A
15-062 Białystok

W związku z wynikami badań laboratoryjnych wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przez pracownika firmy JARS Sp. z o.o, w dniu 06.04.2018 z niecek basenowych w pływalni Maniac Gym, przy ulicy Warszawskiej 79 A w Białymstoku oraz wody wprowadzonej do niecek basenowych z systemu cyrkulacji do tych że basenów stwierdzono:

- przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie wprowadzanej do basenu z hydromasażem oraz basenu rekreacyjnego
- przekroczenie chloroformu w niecce basenu hydromasażem
- przekroczenie poziomu azotanów w wodzie wprowadzanej do basenu z hydromasażem oraz basenu rekreacyjnego, oraz w niecce basenu z hydromasażem oraz basenu rekreacyjnego

Działania naprawcze:

- odkurzenie niecki basenu rekreacyjnego oraz basenu z hydromasażem
- zwiększono przepływ wody w basenie z hydromasażem oraz basenie rekreacyjnym
- regulacja komputera sterującego dozowanie chloru w odniesieniu do zwiększonego przepływu
- dezynfekcja w godzinach zamknięcia pływalni układu technologicznego oraz filtrów dwutlenkiem chloru

Po zakończeniu wszystkich podjętych działań naprawczych poinformujemy o wynikach badań laboratoryjnych.